



תעודת בדיקה מספר 7172321048

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : אידאלייט ישראל בעמ
מענו : ת.ד. 1967 חבל מודיעין 0
תאריך ההזמנה : 2021/09/14

תאור המוצר

מנורות לתאורת חירום - שלט חירום
הדגם הנבדק : ELA LEL01-3L תאורו: שלט חרום לד
יצרן :
ארץ יצור : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך : 2021/10/19 הנוטל: בא כח המכון
גודל המדגם : 2
מספר שטר מטען : 21070577
נמל היבוא : נמל אשדוד תאריך כניסה: 2021/09/14
מספר חשבון ספק: NOV0347360 מיום: 2021/08/02 שם ספק : HUZHOULINDAL LIGHTI
שם ארץ יבוא : סין

מהות הבדיקה

התאמה לסעיפים: 22.4-דרישות בדיקה כלליות, 22.6-סימון, 22.9-אמצעי הארקה, 22.11-תיול פנימי וחיצוני, 22.12-הגנה מפני הלם חשמלי, 22.15-התנגדות הבידוד וחוזק חשמלי של התקן הישראלי ת"י 20 חלק 2 חלק עשרוני 22 - מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לתאורת חירום, מרץ 2019

מסמך זה כשלעצמו אינו משמש לשחרור טובין מהמכס.

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתליחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות בדיקה חלקית

המוצר מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.
המוצר לא נבדק לפי יתר סעיפי התקן.
פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

2021/10/26

תאריך הדפסה מקורי

מסמך זה אינו היתר
לסימון המוצר בתו תקן

שם החותם: פשאדוב רומן
תפקידו: טכנאי בודק
תאריך: 2021/10/26



תעודת בדיקה מספר 7172321048

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 2

סעיף בתקן	התכונה הנדרשת ותקציר הדרישה	ליקויים/ הערות	התאמה לתקן
22.4	דרישות בדיקה כלליות		מתאים
22.6	סימון		מתאים
22.9	אמצעי הארקה		לא חל
22.11	תיוול פנימי וחיצוני		מתאים
22.12	הגנה מפני הלם חשמלי		מתאים
22.15	התנגדות הבידוד וחוזק חשמלי		מתאים

מסמך זה אינו היתר

לסימון המוצר בתו תקן