

תעודת בדיקה מספר 7152306660
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : אידאלייט (פרויקטים) בע"מ ח.פ. : 515218519
מענו : הפריון 1 אשדוד
תאריך ההזמנה : 2021/01/17

תאור המוצר

מנורה - תאורת רחובות/כבישים
הדגם הנבדק : HS-S008-150L מ.רחוב לד 150W
יצרן :
ארץ יצרן : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2021/01/17 בשעה: 15:00 הנוטל: המזמין
כמות במדגם : 1

מהות הבדיקה: בדיקת דגם במסגרת בדיקות שוק: אימות תעודה להכרה

התאמה לסעיפים: של התקן הישראלי ת"י 20 חלק 2 חלק עשרוני 3 - מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לתאורת כבישים ורחובות, מנובמבר 2015

מסמך זה אינו היתר תו תקן

**תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.**

מסמך זה מכיל 5 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן.
פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:

אימות תעודת CB CERTIFICATE No.: BE-36087
שהופקה ע"י: SGS בתאריך: 11/03/2020
TRADE MARK:.....Belleyan
MODEL/TYPE:.....HS-S008-150L
TEST REPORT REF.No:SHES191202938801 10/03/2020

(מספר הפרק בסוגריים מתייחס לפרק בתקן ת"י 20 חלק 1)

תעודת בדיקה מספר 7152306660

" - 1953

12

5

2

: המוצר הנבדק הינו מנורת רחוב לד,

המיועדת לתאורה בעזרת 16 מודולי לד בהספק 150W.

שם יצרן: CIXI HUASHENG LIGHTING, דגם: HS-S008-150L, ארץ ייצור: סין.

דרגת הגנה מפני הלם חשמלי <I>

דרגת הגנה מפני אבק ומים IP66.

דרגת סיכון אור כחול: RG1.

טמפי' עבודה: $T_a=25^{\circ}\text{C}$

מעטפת המנורה עשויה מתכת, סוכך עשוי חומר פלסטי.

המנורה כוללת את הרכיבים הבאים:

(1) לד דרייבר מתוצרת: PHILIPS, דגם XITANIUM 9290 014 044, נתונים טכניים: $220-240\text{V } 50/60\text{Hz } t_c=80^{\circ}\text{C } 150\text{W } t_a=-40-+55^{\circ}\text{C}$, מעבדה מאשרת: ENEC05.

(2) 16 מודולי לד נושאים סימון: 8S32P 3030V6 4IH A0 201906 115

(3) מהדקי זינה מתוצרת: SINEYI M29M(F) 16A 450V, נתונים טכניים: 450V 16A, מעבדה מאשרת: TUV, UR.

(4) כבל זינה מתוצרת QUESHAN YUQIANG HO5RN-F 3G1mm, מעבדה מאשרת VDE

בידוד המוליכים פנימיים עשוי PVC.

תמונות מצורפות:





תעודת בדיקה מספר 7152306660

1953 - "

12

5

3






תעודת בדיקה מספר 7152306660

1953 - "

12

5

4



ת ע ו ז ת ב ד י ק ה מ ס פ ר 7152306660

1953 - "

12

5

5

מסקנה	ליקויים	תאור סעיף	מספר סעיף
מתאים		דרישות בדיקה כלליות (פרק 0.5 - רכיבי מגורות)	3.2
מתאים		סימון (פרק 3)	3.5
מתאים		תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 - ת"י 961 חלק 15)	3.203.1
מתאים		תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 - ת"י 61000 חלק 3.2)	3.203.2
מתאים		תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 - ת"י 61000 חלק 3.3)	3.203.3