

תעודת בדיקה מספר 7252306475
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : אידאלייט ישראל בעמ ח.פ : 514479054
מענו : ת.ד. 1967 חבל מודיעין
תאריך ההזמנה : 2022/01/13

תאור המוצר

מנורת חירום
הדגם הנבדק : LECDS-3LF-C מנורת חירום עצמאית
ארץ יצור : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2022/01/13 בשעה: 14:28
כמות במדגם : 1

מהות הבדיקה: בדיקת דגם במסגרת בדיקות שוק: אימות תעודה להכרה

התאמה לסעיפים: של התקן הישראלי ת"י 20 חלק 2 חלק עשרוני 22 - מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לתאורת חירום, ממרץ 2019

מסמך זה אינו היתר תו תקן

**תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.**

מסמך זה מכיל 5 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן.
פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:
אימות תעודת CB TEST CERTIFICATE No.: fr 707139/m2
שהופקה ע"י: Lcie.FR בתאריך: 14/12/2021

MODEL/TYPE:....LECDS-3LF-C
TEST REPORT REF. No.: ASHY-ESH-P21090668 01/12/21

תעודת בדיקה מספר 7252306475

1953 - "

12

5

2

: המוצר הנבדק הינו מנורת חירום המיועדת לתאורה בעזרת מקור-אור מסוג LED

מקור לפעולת החירום הינו סוללה ליתיום 18650 1500mAh 3.2v

הגדרות המנורה:

X עצמאית

0 לא רציפה

A כולל אמצעי בדיקה

E ללא נורה או סוללה הניתנים להחלפה

180 דקות עבודה

סוג ההגנה מפני הלם חשמלי : בידוד כפול

דרגת הגנה מפני אבק ומים IP20

טמפרטורת עבודה Ta=35

החייבור לזינה נעשה ע"י מהדקי לחיצה

מעטפת המנורה ותיבת הציוד עשויים מחומר פלסטי




תעודת בדיקה מספר 7252306475

1953 - "

12

5

3



תעודת בדיקה מספר 7252306475

1953 - "

12

5

5

מספר סעיף	תאור סעיף	ליקויים	מסקנה
22.4	דרישות בדיקה כלליות		מתאים
22.6	סימון		מתאים
22.9	אמצעי הארקה		לא ישים
22.11	תיול פנימי וחיצוני		מתאים
22.12	הגנה מפני הלם חשמלי		מתאים
22.15	התנגדות הבידוד וחוזק חשמלי		מתאים
22.4.2031	תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 - ת"י 961 חלק 15)		מתאים
22.4.2032	תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 - ת"י 61000 חלק 3.2)		מתאים